

מסמך ממוחשב

בדיקת מונעי זרימה חוזרת

מקור

מס' תעודה: 6875

תאריך: 05/08/2024

סוג הבדיקה:	סוג האביזר:
<input type="radio"/> בדיקה לאחר התקנה:	<input checked="" type="radio"/> מונע זרימה חוזרת בעל אזור לחץ מופחת:
<input checked="" type="radio"/> בדיקה תקופתית:	<input type="radio"/> שובר ואקום טעון קפיץ:
<input type="radio"/> בדיקה לאחר תיקון:	<input type="radio"/> שסתום חד כיווני כפול:
פרטי האביזר:	
שם היצרן: א.ר.י	
דגם האביזר: RP500	
גודל נומינלי: 3/4"	
מס' סידורי: SN-AB 104046	

שם הצרכן/עסק: ברק ניר [גני עם]
מס' החיבור:
כתובת ההתקנה: ביער 50 גני עם
מיקום ההתקנה: בחצר הבית בארון הספקת מים דישון
כתובת הצרכן: גני עם 4590500, ביער 50
שם וטל"א איש הקשר: 0502057037 ברק ניר

תוצאות הבדיקה

באביזרים מסוג מונע זרימה חוזרת בעל אזור לחץ כפול ושסתום חד כיווני כפול -

שסתום חד כיווני ראשון	שסתום חד כיווני שני	שסתום פריקה (*)
<input type="checkbox"/> נוזל <input type="checkbox"/> אטימה מוחלטת	<input type="checkbox"/> נוזל <input type="checkbox"/> אטימה מוחלטת	נפתח בלחץ _____ מ'
בדיקה לפני תיקון		פרוט התיקון
חומרים ששמשו לתיקון		
בדיקה סופית (**)	<input checked="" type="checkbox"/> אטימה מוחלטת	<input checked="" type="checkbox"/> אטימה מוחלטת

הערות: (א) (*) ימולא רק באביזר מסוג מונע זרימה בעל אזור לחץ מופחת.
(ב) (* *) באביזר תקין, תמולא שורה זו בלבד.
(ג) הערת הבודק: מז"ח תקין

באביזר מסוג שובר ואקום טעון קפיץ -

שסתום חד כיווני	שסתום אוויר	שסתום חד כיווני
בדיקה נגד כיוון הזרימה	בדיקה בכיוון הזרימה	
<input type="checkbox"/> נוזל <input type="checkbox"/> אטימה מוחלטת	מפלס מים _____ ס"מ	מפלס מים _____ ס"מ
בדיקה לפני תיקון		פרוט התיקון
חומרים ששמשו לתיקון		
בדיקה לאחר תיקון	מפלס מים _____ ס"מ (לפחות 71 ס"מ)	מפלס מים _____ ס"מ (לפחות 71 ס"מ)

הערת הבודק:

פרטי הבדיקה: שם: אהרונביץ יואב

מס' הסמכה / ת.ז.: 050555242/883

תאריך הבדיקה: 05/08/2024

תוקף הסמכה: 30/11/2026

טלפון: 0523461093

כתובת: מעלה אפרים ת.ד. 1245 מ.90638

נרכת בדיקה - סוג / שם יצרן ערכת הבדיקה: APOLLO/CONBRACO

מס' סידורי של ערכת הבדיקה: 11122085

חתימת הבודק:

העתיקים: לשכה מחוזית משרד בריאות / משרד ראשי במשרד הבריאות

ספק המים / רשות מקומית

צרכן