

העתק נאמן למקור  
הונפק ב:  
יום חמישי 28 ספטמבר 2023

מסמך ממוחשב

בדיקת מונעי זרימה חוזרת

מס' תעודה: 6490 תאריך: 26/09/2023

סוג הבדיקה :	סוג האביזר :
<input type="radio"/> בדיקה לאחר התקנה :	<input checked="" type="radio"/> מונע זרימה חוזרת בעל אזור לחץ מופחת :
<input checked="" type="radio"/> בדיקה תקופתית :	<input type="radio"/> שובר ואקום טעון קפיץ :
<input type="radio"/> בדיקה לאחר תיקון :	<input type="radio"/> שסתום חד כיווני כפול :
פרטי האביזר:	
שם היצרן: א.ר.י	
דגם האביזר: RP500	
גודל נומינלי: 2"	
מס' סידורי: SN-AH7806	

שם הצרכן/עסק: חזי ורחל כהן
מס' החיבור:
כתובת ההתקנה: הבנים 14 גני עם
מיקום ההתקנה: מימין לשער הכניסה, אחרי מד המים של הספק.
כתובת הצרכן: גני עם, הבנים 14
שם וטל" איש הקשר: 0543300031 חזי כהן

תוצאות הבדיקה

באביזרים מסוג מונע זרימה חוזרת בעל אזור לחץ כפול ושסתום חד כיווני כפול -

שסתום חד כיווני ראשון	שסתום חד כיווני שני	שסתום פריקה ( * )
<input type="checkbox"/> נוזל <input type="checkbox"/> אטימה מוחלטת	<input type="checkbox"/> נוזל <input type="checkbox"/> אטימה מוחלטת	<input type="checkbox"/> נפתח בלחץ _____ מ'
בדיקה לפני תיקון		פרוט התיקון
חומרים ששמשו לתיקון		
בדיקה סופית ( ** )	<input checked="" type="checkbox"/> אטימה מוחלטת	<input checked="" type="checkbox"/> אטימה מוחלטת

הערות: (א) ( \* ) ימולא רק באביזר מסוג מונע זרימה בעל אזור לחץ מופחת.  
(ב) ( \* \* ) באביזר תקין, תמולא שורה זו בלבד.  
(ג) הערת הבודק: מז"ח תקין

באביזר מסוג שובר ואקום טעון קפיץ -

שסתום חד כיווני	שסתום אוויר	שסתום חד כיווני
בדיקה נגד כיוון הזרימה	בדיקה בכיוון הזרימה	
<input type="checkbox"/> נוזל <input type="checkbox"/> אטימה מוחלטת	מפלס מים _____ ס"מ	מפלס מים _____ ס"מ
בדיקה לפני תיקון		פרוט התיקון
חומרים ששמשו לתיקון		
בדיקה לאחר תיקון	מפלס מים _____ ס"מ (לפחות 71 ס"מ)	מפלס מים _____ ס"מ (לפחות 71 ס"מ)

הערת הבודק:

פרטי הבדיקה: שם: אהרונביץ יואב

מס' הסמכה / ת.ז.: 050555242/883

תאריך הבדיקה: 26/09/2023

תוקף הסמכה: 30/11/2026

טלפון: 0523461093

כתובת: מעלה אפרים ת.ד. 1245 מ.90638

נרכת בדיקה - סוג / שם יצרן ערכת הבדיקה: APOLLO/CONBRACO

מס' סידורי של ערכת הבדיקה: 11122085

חתימת הבודק:

העתיקים: לשכה מחוזית משרד בריאות / משרד ראשי במשרד הבריאות  
ספק המים / רשות מקומית  
צרכן