

העתק נאמן למקור
הונפק ב:
יום שני 05 אוגוסט 2024

מסמך ממוחשב

מס' תעודה: 6873
תאריך: 05/08/2024

סוג הבדיקה :

☐

בדיקה לאחר התקנה :

☒

בדיקה תקופתית :

☐

בדיקה לאחר תיקון :

סוג האביזר :

☒

מונע זרימה חוזרת בעל אזור לחץ מופחת :

☐

שובר ואקום טעון קפיץ :

☐

שסתום חד כיווני כפול :

פרטי האביזר:

שם היצרן: א.ר.י

דגם האביזר: RP500

גודל נומינלי: 3/4"

מס' סידורי: SN-AH 11743

שם הצרכן/עסק: שוב עמיקם ועיניה [גני עם]

מס' החיבור:

כתובת ההתקנה: גני עם

מיקום ההתקנה: בחצר הבית במפרט מים להשקייה

כתובת הצרכן: גני עם, גני עם

שם וטל"איש הקשר: 0505529089 עמיקם

תוצאות הבדיקה

באביזרים מסוג מונע זרימה חוזרת בעל אזור לחץ כפול ושסתום חד כיווני כפול -

שסתום חד כיווני ראשון	שסתום חד כיווני שני	שסתום פריקה (*)
<div>נזל <input type="checkbox"/> אטימה מוחלטת <input type="checkbox"/></div>	<div>נזל <input type="checkbox"/> אטימה מוחלטת <input type="checkbox"/></div>	<div>נפתח בלחץ _____ מ'</div>
בדיקה לפני תיקון		
פרוט התיקון		
חומרים ששמשו לתיקון		
<div>אטימה מוחלטת <input checked="" type="checkbox"/></div>	<div>אטימה מוחלטת <input checked="" type="checkbox"/></div>	<div>נפתח בלחץ 2 _____ מ'</div>

הערות: (א) (*) ימולא רק באביזר מסוג מונע זרימה בעל אזור לחץ מופחת.
(ב) (* *) באביזר תקין, תמולא שורה זו בלבד.
(ג) הערת הבודק: המז"ח תקין

באביזר מסוג שובר ואקום טעון קפיץ -

שסתום חד כיווני	שסתום אוויר	שסתום חד כיווני
בדיקה בכיוון הזרימה	בדיקה נגד כיוון הזרימה	בדיקה בכיוון הזרימה
<div>מפלס מים _____ ס"מ</div>	<div>מפלס מים _____ ס"מ</div>	<div>מפלס מים _____ ס"מ</div>
בדיקה לפני תיקון		
פרוט התיקון		
חומרים ששמשו לתיקון		
<div>מפלס מים _____ ס"מ (לפחות 71 ס"מ)</div>	<div>מפלס מים _____ ס"מ (לפחות 71 ס"מ)</div>	<div>אטימה מוחלטת <input type="checkbox"/></div>

הערות הבודק:

פרטי הבדיקה: שם: אהרונביץ יואב

מס' הסמכה / ת.ז.: 050555242/883

תאריך הבדיקה: 05/08/2024

תוקף הסמכה: 30/11/2026

מס' סידורי של ערכת הבדיקה: 1122085

כתובת: מעלה אפרים ת.ד. 1245 מ.90638

נרכת בדיקה - סוג / שם יצרן ערכת הבדיקה: APOLLO/CONBRACO

טלפון: 0523461093

חתימת הבודק:

העתקים: לשכה מחוזית משרד בריאות / משרד ראשי במשרד הבריאות
ספק המים / רשות מקומית
צרכן