

מסמך ממוחשב

בדיקת מונעי זרימה חוזרת

מקור

מס' תעודה: 7439

תאריך: 28/08/2025

סוג הבדיקה :	סוג האביזר :
<div><div><div><div><input type="radio"/></div><div>בדיקה לאחר התקנה :</div></div><div><div><input type="radio"/></div><div>בדיקה תקופתית :</div></div><div><div><input checked="" type="radio"/></div><div>בדיקה לאחר תיקון :</div></div></div></div>	<div><div><div><div><input checked="" type="radio"/></div><div>מונע זרימה חוזרת בעל אזור לחץ מופחת :</div></div><div><div><input type="radio"/></div><div>שובר ואקום טעון קפיץ :</div></div><div><div><input type="radio"/></div><div>שסתום חד כיווני כפול :</div></div></div></div>
פרטי האביזר:	
שם היצרן: א.ר.י	
דגם האביזר: RP500	
גודל נומינלי: 3/4"	
מס' סידורי: SN-AD3206	

שם הצרכן/עסק: אורית אהרון
מס' החיבור:
כתובת ההתקנה: הבנים 7 גני עם
מיקום ההתקנה: בחצר הבית, מערכת השקיה עם דישון
כתובת הצרכן: גני עם, הבנים 7
שם וטל' איש הקשר: 0507774433 אורית אהרון

תוצאות הבדיקה

באביזרים מסוג מונע זרימה חוזרת בעל אזור לחץ כפול ושסתום חד כיווני כפול -

שסתום חד כיווני ראשון	שסתום חד כיווני שני	שסתום פריקה (*)
<div><div><input checked="" type="checkbox"/></div>נוזל</div> <div><input type="checkbox"/>אטימה מוחלטת</div>	<div><div><input type="checkbox"/></div>נוזל</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>אטימה מוחלטת</div>	<div><div><input type="checkbox"/></div>נפתח</div> <div><div><input type="checkbox"/></div>נפתח בלחץ _____ מ'</div>
פירוט, החלפת אל חוזר מס' 1		בדיקה לפני תיקון
אל חוזר מס' 1, חומרי עזר		פרוט התיקון
חומרים ששמשו לתיקון		בדיקה סופית (**)
<div><input checked="" type="checkbox"/>אטימה מוחלטת</div>	<div><input checked="" type="checkbox"/>אטימה מוחלטת</div>	<div><input type="checkbox"/>נפתח</div> <div><div><input type="checkbox"/></div>2.1 בלחץ _____ מ'</div>

הערות: (א) (*) ימולא רק באביזר מסוג מונע זרימה בעל אזור לחץ מופחת.
(ב) (* *) באביזר תקין, תמולא שורה זו בלבד.
(ג) הערת הבודק: מז"ח תקין

באביזר מסוג שובר ואקום טעון קפיץ -

שסתום חד כיווני ראשון	שסתום חד כיווני שני	שסתום חד כיווני שלישי
בדיקה בכיוון הזרימה	בדיקה בכיוון הזרימה	בדיקה נגד כיוון הזרימה
<div><div><input type="checkbox"/></div>מפלס מים _____ ס"מ</div> <div><input type="checkbox"/>אטימה מוחלטת</div>	<div><div><input type="checkbox"/></div>מפלס מים _____ ס"מ</div> <div><input type="checkbox"/>אטימה מוחלטת</div>	<div><div><input type="checkbox"/></div>מפלס מים _____ ס"מ</div> <div><input type="checkbox"/>אטימה מוחלטת</div>
פירוט התיקון		בדיקה לפני תיקון
חומרים ששמשו לתיקון		פרוט התיקון
<div><div><input type="checkbox"/></div>מפלס מים _____ ס"מ (לפחות 71 ס"מ)</div>	<div><div><input type="checkbox"/></div>מפלס מים _____ ס"מ (לפחות 71 ס"מ)</div>	בדיקה לאחר תיקון

הערת הבודק:

פרטי הבדיקה: שם: אהרונביץ יואב

מס' הסמכה / ת.ז.: 050555242/883

תאריך הבדיקה: 28/08/2025

תוקף הסמכה: 30/11/2026

כתובת: מעלה אפרים ת.ד. 1245 מ.90638

טלפון: 0523461093

נרכת בדיקה - סוג / שם יצרן ערכת הבדיקה: APOLLO/CONBRACO

מס' סידורי של ערכת הבדיקה: 11122085

חתימת הבודק:

העתקים: לשכה מחוזית משרד בריאות / משרד ראשי במשרד הבריאות

ספק המים / רשות מקומית

צרכן