

**דיווח על בדיקת אבזר למניעת זרימה חוזרת על בדיקת אבזר למניעת זרימה חוזרת**

לפי ת"י 4426

מספר תעודת הבדיקה		270		תאריך הבדיקה		17/8/25	
האבזר (יש לסמן x בעמודה המתאימה)				סוג הבדיקה (יש לסמן x בעמודה המתאימה)			
<div style="text-align: center; font-size: 2em;">X</div>				בדיקה לאחר התקנה			
				בדיקה תקופתית			
				בדיקה לאחר תיקון			
שסתום חד-כיווני כפול (חכ"כ)				שסתום חד-כיווני			
שובר ריק (ואקואום)				שסתום קפיץ (שוס"ק)			
פרטי האבזר				מקום התקנה			
שם היצרן		שם הצרכן/העסק		שם היצרן		שם הצרכן/העסק	
דגם האבזר		כתובת הצרכן/העסק		דגם האבזר		כתובת הצרכן/העסק	
גודל נומינלי		מיקום מדויק של התקנה		גודל נומינלי		מיקום מדויק של התקנה	
מסי סידורי		מסי רישיון עסק (אם ידוע)		מסי סידורי		מסי רישיון עסק (אם ידוע)	
		שם ומסי סלפון של איש הקשר				שם ומסי סלפון של איש הקשר	
		מסי חיבור צרן (של מקורות, אם יש)				מסי חיבור צרן (של מקורות, אם יש)	
פרטי ספק המים / אחראי מערכת המים							
שם							
כתובת							
סלפון							
תוצאות הבדיקה							
(יש לסמן תקינות בעמודה המתאימה)							
באבזרים ממין מז"ח אל"מ וחכ"כ				באבזר ממין שוס"ק			
שסתום חד-כיווני ראשון (אטימה)	תקין	לא תקין	שסתום חד-כיווני בכיוון הזרימה (מפלס המים)	תקין	לא תקין	שסתום חד-כיווני בכיוון הזרימה (מפלס המים)	תקין
שסתום חד-כיווני שני (אטימה)	תקין	לא תקין	שסתום אוויר (מפלס המים)	תקין	לא תקין	שסתום אוויר (מפלס המים)	תקין
שסתום פריקה במז"ח אל"מ (נפתח בלחץ)	2.5		שסתום חד-כיווני נגד כיוון הזרימה (מפלס המים)	תקין	לא תקין	שסתום חד-כיווני נגד כיוון הזרימה (מפלס המים)	תקין
תקינות האבזר	תקין	לא תקין	תקינות האבזר	תקין	לא תקין	תקינות האבזר	תקין
העדות הבדוק							
העדות לאבזר ולהתקנה							
פרטי הבדוק							
שם	אמנון אהרון אלון	ת"ז	026586030	שם	אמנון אהרון אלון	ת"ז	026586030
מסי חסמכח	2825	תוקף חסמכח	30/6/28	מסי חסמכח	2825	תוקף חסמכח	30/6/28
סלפון	052-6269866	כתובת/דוא"ל	amnon.aharoni@gmail.com	סלפון	052-6269866	כתובת/דוא"ל	amnon.aharoni@gmail.com
פרטי ערכת הבדיקה							
יצרן	מ"מ	מספר סידורי	04126054	יצרן	מ"מ	מספר סידורי	04126054
מועד כיוול אחרון	3/8/25	מועד כיוול אחרון		מועד כיוול אחרון	3/8/25	מועד כיוול אחרון	
העתיקים							
צרכן / מזמין העבודה				ספק מים / לשכת בריאות אחראית			

אורן אהרון  
מנהל מימון  
052-6369866