

מס' תעודה: 7438

תאריך: 28/08/2025

סוג הבדיקה :	סוג האביזר :
<input type="radio"/> בדיקה לאחר התקנה :	<input checked="" type="radio"/> מונע זרימה חוזרת בעל אזור לחץ מופחת :
<input checked="" type="radio"/> בדיקה תקופתית :	<input type="radio"/> שובר ואקום טעון קפיץ :
<input type="radio"/> בדיקה לאחר תיקון :	<input type="radio"/> שסתום חד כיווני כפול :
פרטי האביזר:	
שם היצרן: WILKINS	
דגם האביזר: 975XL	
גודל נומינלי: 2"	
מס' סידורי: 2070883	

שם הצרכן/עסק: גן הכפר בע"מ
מס' החיבור:
כתובת ההתקנה: משק 22 גני עם
מיקום ההתקנה: במפרט ראשי אחרי מד המים של הספק עבור כיבוי אש
כתובת הצרכן: גני עם, משק 22
שם וטל"איש הקשר: 0522893304 ארנון פינדק

תוצאות הבדיקה			
באביזרים מסוג מונע זרימה חוזרת בעל אזור לחץ כפול ושסתום חד כיווני כפול -			
שסתום חד כיווני ראשון	שסתום חד כיווני שני	שסתום פריקה (*)	
<input checked="" type="checkbox"/> נוזל <input type="checkbox"/> אטימה מוחלטת	<input type="checkbox"/> נוזל <input checked="" type="checkbox"/> אטימה מוחלטת	נפתח בלחץ _____ מ'	נפתח בלחץ 2.2 _____ מ'
בדיקה לפני תיקון		פרוט התיקון	
חומרים ששמשו לתיקון			
בדיקה סופית (**)		<input checked="" type="checkbox"/> אטימה מוחלטת <input checked="" type="checkbox"/> אטימה מוחלטת	

הערות: (א) (*) ימולא רק באביזר מסוג מונע זרימה בעל אזור לחץ מופחת.
(ב) (* *) באביזר תקין, תמולא שורה זו בלבד.
(ג) הערת הבודק: מז"ח תקין

באביזר מסוג שובר ואקום טעון קפיץ -			
שסתום חד כיווני	שסתום אוויר	שסתום חד כיווני	
בדיקה נגד כיוון הזרימה	בדיקה בכיוון הזרימה	בדיקה בכיוון הזרימה	
<input type="checkbox"/> נוזל <input type="checkbox"/> אטימה מוחלטת	מפלס מים _____ ס"מ	מפלס מים _____ ס"מ	בדיקה לפני תיקון
פרוט התיקון			
חומרים ששמשו לתיקון			
בדיקה לאחר תיקון		מפלס מים _____ ס"מ (לפחות 71 ס"מ)	מפלס מים _____ ס"מ (לפחות 71 ס"מ)
<input type="checkbox"/> אטימה מוחלטת			

הערת הבודק:

פרטי הבדיקה: שם: אהרונביץ יואב

מס' הסמכה / ת.ז.: 050555242/883

תוקף הסמכה: 30/11/2026

טלפון: 0523461093

כתובת: מעלה אפרים ת.ד. 1245 מ.90638

נרכת בדיקה - סוג / שם יצרן ערכת הבדיקה: APOLLO/CONBRACO

מס' סידורי של ערכת הבדיקה: 11122085

חתימת הבודק:

העתקים: לשכה מחוזית משרד בריאות / משרד ראשי במשרד הבריאות

ספק המים / רשות מקומית

צרכן